



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел, факс: (4152) 30-10-67
Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)(наименование органа государственного пожарного надзора) (адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 41-002-2022/0226пп/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
«Средняя школа № 27» Петропавловск-Камчатского городского округа
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки № 41-002-2022/0226пр от «26» августа 2022 года.
в период с 10 ч. 30 мин. по 12 ч. 00 мин. «07» сентября 2022 г.,
в период с 10 ч. 00 мин. по 10 ч. 30 мин. «14» сентября 2022 г.

Государственным инспектором г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору капитаном
внутренней службы Кильдюшевым Алексеем Сергеевичем,

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена **плановая выездная проверка**

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

директор Дышлевская Галина Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении

1.	Двери помещений относящихся к категории ВЗ, а также узлы крепления конструкций дверей выполнены с пределом огнестойкости менее установленных требований - EI 30. (кабинет технологии девочек)	ст. 26, 27 п. 2, 3, ст. 88 таблица 23, 24 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.6.4 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;	01.09.2023 г.	
2.	В помещении категории ВЗ (складское помещение в кино рубке) в местах пересечения противопожарных преград воздуховодами общеобменной вентиляции, узлы пересечения ограждающих строительных конструкций воздуховодами должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, п. 5.2.4 СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов защиты; п. 6.17 СП 7.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование"	01.09.2023 г.	
3.	На объекте защиты отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации <i>забв.</i>	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 37 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2023 г.	
4.	Не обеспечено наличие на дверях складских помещений обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Отсутствуют расчеты категорий по взрывопо-	ст. 26, 27 п. 2, 3, ст. 88 таблица 23, 24 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 5.1.2, п.	01.09.2023 г.	<i>Требуется маркировка на помещения</i>

8 - 914 - 626 - 83 - 05

Баштаев Андрей
Александрович

<p>жарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. (при отнесении помещений к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 30) (складское помещение, расположенное у входа в спортивный зал № 2, складское помещение спортивного инвентаря в спортивном зале № 2, складское помещение спортивного инвентаря в спортивном зале № 1, мастерская на первом этаже, костюмерная на первом этаже)</p>	<p>5.6.4 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;</p>		
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Суров

Шильченко
19.09.2011

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Шильченко

(подпись)

Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору
капитан внутренней службы
Кильдюшев Алексей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Заместитель начальника отдела –
начальник ОНД и ПР ОНД и ПР
по г. Петропавловску-Камчатскому
майор внутренней службы Гривнев Е.Ю.

Гривнев